


1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Elementy Zakończenia Kominów NASADA NOWA 200**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy Zakończenia Kominów NASADA NOWA 200 – kompletny system odprowadzania spalin powstałych ze spalania energetycznych paliw stałych wraz z obudową zakończenia kominu umożliwiającą bezpośredni montaż do połaci dachu.
3. Producent:
 **"Komin-Flex" sp. z o.o.**
43-200 Pszczyna
ul. Górnośląska 1
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
- układ kominowy 2+ ; - obudowa zakończenia kominu 4
- 6a. Norma zharmonizowana: **PN EN 1856-1(2) 2009**

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020 Numer certyfikatu: 1939/2011

7. Deklarowane właściwości użytkowe dla układu kominowego:

Lp.	Podstawowe charakterystyki	Deklarowane Parametry Techniczne	Zharmonizowana specyfikacja techniczna PN-EN 1856-1:2009
1.	Wytrzymałość na ściskanie	10 [kN]	PN-EN 1856-1:2009 p.6
2.	Odporność ogniowa Odległość od materiałów palnych	G (odporny) 100 [mm]	PN-EN 1856-1:2009 p.6
3.	Szczelność gazowa Sposób pracy kominu	N1 40 [Pa] podciśnieniowy	PN-EN 1856-1:2009 p.6
4.	Opór przepływu - średnia szorstkość - współczynnik oporów przepływu miejscowych kształtek	Średnia szorstkość 0,1 R [mm] Kolano 45° - $\xi = 0,4$; Kolano 90° - $\xi = 0,45$; Trójkąt 90° - $\xi = 1,2$; Redukcja stożkowa 60° - $\xi = 0,08$	PN-EN 1856-1:2009 p.6 PN-EN 1856-1:2009 p.6
5.	Opór przenikania ciepła	Λ [m ² K/W] 0,4	PN-EN 1856-1:2009 p.6
6.	Odporność na pożar sadzy Nomin. temp. pracy sys. kominowego	G (odporny) T450	PN-EN 1856-1:2009 p.6
7.	Wytrzymałość na zginanie	NPD	NPD
8.	Szczelność po badaniach cieplnych	N1 40 [Pa]	PN-EN 1856-1:2009 p.6
9.	Odporność na dyfuzję wody i pary wodnej Odporność na działanie kondensatu	odporny W	PN-EN 1856-1:2009 p.6
10.	Rodzaj materiału Odporność na korozję Grubość materiału	1.4301, 1.4307* Vm 0,8 [mm]	PN-EN 1856-1:2009 p.6
11.	Odporność na zamarzanie i odmarzanie	odporny	PN-EN 1856-1:2009 p.6

Deklarowane właściwości użytkowych dla obudowy kominu:

Lp.	Podstawowe charakterystyki	Deklarowane Parametry Techniczne	Zharmonizowana specyfikacja techniczna PN-EN 1856-1:2009
1.	Odporność na działanie wiatru	1,5kN/m ²	PN-EN 1856-1:2009

*UWAGA: Deklaracja producenta o rodzaju zastosowanej stali

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał:



Piotr Cembala – Prokurent

Pszczyna, 15 lipca 2018 r.