

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2/KF/05

1. **Producent wyrobu :** **KOMIN-FLEX Sp. z o.o. ul. Górnośląska 1 ; 43-200 PSZCZYNA**
Zakład produkcyjny : Pszczyna
2. **Nazwa wyrobu :** **Elastyczne przewody aluminiowe**
typu : FLEX
3. **Klasyfikacja wyrobu:** PKWiU 28.75.27-85.10
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania :** przewody do instalacji wentylacyjnej , grzewczej i klimatyzacji
5. **Dokumenty odniesienia:**
➤ **PN-EN 13180:2004** – Wentylacja budynków . Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczący przewodów giętkich.
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy)
6. **Deklarowane cechy techniczne wyrobu :**
- Grubość ścianki : 0,10 mm / 0,12 mm
 - zakres ciśnień : od -400 Pa do + 400 Pa
 - max temperatura : 200 St.C
7. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego :**
- **Badanie typu przeprowadzone przez : Instytut Nafty i Gazu ul. Lubicz 25a ; 31- 503 KRAKÓW**
Raport z badań typu: Zakład Technik Instalacyjnych Laboratorium Badań Armatury Instalacji Gazowych i Spalinowych
Nr. 4671GT1015 z dnia 07.09.2005
 - **Zakładowa Kontrola Produkcji : prowadzona w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001**
Certyfikat nr 3/05 z dnia 29.06.2005 wydany przez INiG Kraków

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby posiadają cechy techniczne wymienione w punkcie 6 i są zgodne ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Pszczyna, dnia 07.09.2005r.
(miejsce i data wystawienia)

PREZES
inż. Piotr Cembala

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej